

TRANSMISSÃO DE FAX - TFX

DATA	QUANT. DE PÁGINAS	FAX Nº:
9 de novembro de 2015	02	043/2015 - 1ª/SL
EMISSOR:	TEL. EMISSOR	FAX EMISSOR
Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	(38) 2104-7823	(38) 2104-7824
	TEL. DESTINATÁRIO	FAX DESTINATÁRIO

MENSAGEM:

ESCLARECIMENTOS II**Edital nº 011/2015 (Pregão Eletrônico)**
Sistema de Registro de Preços - SRP

Com relação às consultas formuladas referente ao **Edital nº 011/2015 – Pregão Eletrônico**, que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para fornecimento de materiais e equipamentos destinados às atividades de perfuração de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf – estado de Minas Gerais, constituindo-se de: conjuntos de motobombas, bombas centrífugas, reservatórios, tubos, conexões, hidrômetros e cloradores, temos a informar o seguinte:

CONSULTA:

- 1) Em relação ao item 16, a vazão é a estimada para a água explotada dos poços? Caso positivo, a vazão que a bomba dosadora deve atender dosando hipoclorito de sódio deve ser de, no máximo, de 1l/h? Há um memorial descritivo com características mínimas de vazão e pressão? E material construtivo do cabeçote?
- 2) O item 13 está especificado como: “tubo de PVC, PN 80, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6 m, DN 50 mm. E no item 14: tubo de PVC, pn 80, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6m, DN 75 mm. Os tubos mencionados são conforme a NBR 14312?


RESPOSTA:

- 1) Informamos que a vazão de 5,0 m³/h é a estimada para a água explorada dos poços. A vazão é a necessária para atender a vazão do poço de 5,0 m³/h com hipoclorito de sódio a 12%. Com relação ao material construtivo, o mesmo vai depender do fabricante e deve atender ao solicitado em edital.

2) Informamos que os itens a seguir deverão atender às seguintes especificações:

11	TUBO DE PVC, PN 60, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO 6M, DE-25MM – NBR 14654
12	TUBO DE PVC, PN 60, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO 6M, DN-32MM – NBR 14654
13	TUBO DE PVC, PN 80, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO 6M, DN-50MM – NBR 14312
14	TUBO DE PVC, PN 80, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO 6M, DN-75MM – NBR 14312

Atenciosamente,


Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe da Secretaria Regional Licitações/1ª SL
CODEVASF - 1ª SR

SL/abc...