

Carta-Circular nº 132/2017-1ª/SL

Montes Claros, 07 de agosto de 2017.

Assunto: Esclarecimentos I - Edital nº 004/2017 (Pregão Eletrônico)

Prezados Senhores,

Com relação à consulta formulada referente ao Edital nº 004/2017 (Pregão Eletrônico), que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para o fornecimento de materiais e equipamentos destinados às atividades de perfuração de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, estado de Minas Gerais, destinados, temos a informar o seguinte:


CONSULTAS:

- 1) Item 33 – Hidrômetro, a descrição detalhada solicita “Hidrômetro Unijato ¾” com vazão nominal = 1,5 m3 conforme NBR 8009, 8195 da ABNT, incluso Virolar”. Sobre as virolas gostaríamos de entender se elas devem ser de metal ou podem também ser fornecidas em material de plástico 9PP ou PVC.
- 2) De acordo com a descrição em destaque acima, entendemos que os tanques deverão conter a **furação** nas medidas relacionadas. Está correto nosso entendimento? Se sim, quais os ângulos de furação?
- 3) Nosso produto comercialmente é ofertado com a furação e o flange de saída de 2” (60mm). Entendemos que produto com essa especificação atende ao solicitado e anda com características superior, uma vez que é acompanhada da flange. Está correto nosso entendimento.
- 4) A Codevasf aceitará a execução (fornecimento dos materiais) do objeto do processo em epígrafe por unidades FILIAIS, ARREMATANTE seja a filial, executando/Ata pela MATRIZ?

RESPOSTAS:

- 1) Não, as virolas deverão ser de metal, de preferência bronze.
- 2) O furo de 2”, com ângulo reto.
- 3) Sim, com abertura de 2” polegadas.
- 4) Neste aspecto, solicitamos atentar para as prescrições do subitem 11.3.1.5 do Edital, que é explícito em responder o questionamento apresentado.

Atenciosamente,



Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe da Secretaria Regional Licitações 1ª SL
CODEVASF - 1ª SR

SL/cns...



End.: Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João – Montes Claros/MG - CEP 39400-292



Tel.: (38) 2104-7823 Fax: (38) 2104-7824

www.codevasf.gov.br E-mail: 1a.sl@codevasf.gov.br