

Carta-Circular nº 136/2017-1ª/SL

Montes Claros, 14 de agosto de 2017.

**Assunto: Esclarecimentos II - Edital nº 004/2017 (Pregão Eletrônico)**

Prezados Senhores,

Com relação à consulta formulada referente ao Edital nº 004/2017 (Pregão Eletrônico), que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para o fornecimento de materiais e equipamentos destinados às atividades de perfuração de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, estado de Minas Gerais, destinados, temos a informar o seguinte:

**CONSULTA:**


Item 33 – “Hidrômetro Unijato ¾” com vazão nominal = 1,5 m<sup>3</sup> conforme NBR 8009, 8195 da ABNT, incluso Virolas”. Na descrição incluso Virolas, o que significa?

**RESPOSTA:**

Aro metálico que guarnece a extremidade de certos objetos, para preservá-los de fendas, rachaduras etc. Que acompanha a montagem do hidrômetro.  
As virolas devem ser de metal de preferência bronze.



Atenciosamente,



Nádison Kleber Barbosa Silva  
Chefe da Superintendência Regional Licitação/1ª SL  
CODEVASF - 1ª SR

SL/cns...



End.: Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João – Montes Claros/MG - CEP 39400-292



Tel.: (38) 2104-7823 Fax: (38) 2104-7824

www.codevasf.gov.br E-mail: 1a.sl@codevasf.gov.br