

Carta-Circular nº 185/2018-1ª/SL

Montes Claros(MG), 16 de novembro de 2018.

Assunto: Esclarecimentos I – Edital nº 040/2018 (Pregão Eletrônico)

Prezados Senhores,

Com relação às consultas formuladas referentes ao Edital nº 040/2018 (Pregão Eletrônico), que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para o fornecimento de materiais e equipamentos destinados à equipagem de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, apresentamos respostas com relação às 5 (cinco) consultas formuladas:

1. **CONSULTA:** De acordo com a descrição em destaque acima, entendemos que os tanques deverão conter a furação nas medidas relacionadas. Está correto nosso entendimento? Se sim, quais seriam os ângulos de furação?

RESPOSTA: Sim. Os furos deverão ser paralelos ao fundo do reservatório, conforme prática de mercado.

2. **CONSULTA:** Nosso produto comercialmente é ofertado com a furação e a flange de saída de 2” (60mm). Entendemos que produto com essa especificação atende ao solicitado e ainda com característica superior, uma vez que é acompanhada da flange. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim.

3. **CONSULTA:** Considerando que o logotipo possui características que dificultam a pintura direta devido fontes, cores e percentuais que são pertinente a adesivo resistente ao tempo, entendemos que o adesivo atenderá ao solicitado, está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Não, deverá ser pintura, conforme especificado no Edital.


4. **CONSULTA:** A CODEVASF aceitará a execução (fornecimento dos materiais) do objeto do processo licitatório em epígrafe por unidades FILIAIS, caso a empresa ARREMATANTE seja a MATRIZ e/ou a empresa ARREMATANTE seja a filial, executando o contrato/Ata pela MATRIZ? Exemplo: EMPRESA ARREMATANTE: Filial. Execução do Contrato/Ata (fornecimento dos materiais): Filiais e Matriz.

RESPOSTA: Consoante com o que estabelece o subitem 11.2.1.10 do Edital em epígrafe, não será aceito fornecimento em que figure no documento fiscal os dados da filial da empresa caso a vencedora do certame tenha sido a sua matriz.

5. CONSULTA: No Edital, itens 31 e 32, é solicitado hidrômetros, sendo assim, queremos saber se as conexões inclusas serão de metal ou plástico?

RESPOSTA: Conexões em metal.

Atenciosamente,



Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe da Secretaria Regional Licitações/1ª SL
CODEVASF - 1ª/SR

/nakle...