

## ESCLARECIMENTO

### EDITAL 28/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ADUTORES, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA TRATADA, EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS – SUBSISTEMA XII, NO MUNICÍPIO DE PARICONHA, LOCALIZADO NO ESTADO DE ALAGOAS.

### PERGUNTA:

De: [lucas@engenhariademateriaisltada.com.br](mailto:lucas@engenhariademateriaisltada.com.br)

Para: "5ª" <[5a.sl@codevasf.gov.br](mailto:5a.sl@codevasf.gov.br)>

Enviadas: Terça-feira, 15 de dezembro de 2020 17:00:31

Assunto: ESCLARECIMENTO 01 RDC 28/2020

Prezado,

Conforme indicado no edital do certame - RDC 28/2020 - seguem questionamentos desta licitante.

QUESTIONAMENTO -01

O item 2.3.58 da Planilha Orçamentária trás a seguinte descrição:

|        |   |        |         |            |                      |
|--------|---|--------|---------|------------|----------------------|
| 2.3.58 | 2 | INSUMO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 15 | ETA COMPACTA - 5 l/s |
|--------|---|--------|---------|------------|----------------------|

Todavia, o memorial descritivo anexo ao edital traz nas páginas 78-88 do mesmo características de um equipamento com **vazão de 2,5 l/s**, neste caso solicita-se esclarecimento sobre qual deve ser a capacidade de tratamento da estação compacta

Favor confirmar recebimento

Att,

Lucas Loureiro Brasileiro

[lucas@engenhariademateriaisltada.com.br](mailto:lucas@engenhariademateriaisltada.com.br)

Tel: 3327-6574/ 99444-7629

Av. Hamilton de Barros Soutinho, 797

### ESCLARECIMENTO:

Prezado,

Considerar a capacidade máxima das ETAs de 5 l/s. Desconsiderar a capacidade de 2.5 l/s do Memorial descritivo pois essa vazão é apenas semelhante a demanda máxima diária do projeto que é de 2.17 l/s. Sendo assim considerar 5 l/s.

Atenciosamente,

Ana Carolina Spínola Botelho De Paula

Chefe - 5ª/GRR/USA

Fone: (82) 3551-9429