




PLANTA
TRATAMENTO PRELIMINAR – CAIXA DE AREIA E GRADEAMENTO
ESC. 1:25



CORTE A-A
ESC. 1:25








PLANTA
CAIXA DIVISORA DE VAZÃO
Esc. 1/25



CORTE AA
Esc. 1/25

CORTE BB
Esc. 1/25

GRADE METÁLICA P/ RETENÇÃO DE SÓLIDOS



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

- A LASTRO DE BRITA N° 2 e 3, COM ESPESSURA = 0.05 m.
- B LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150kg/m E ESP.=0.05m.
- C CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 18MPa.
- D PAREDES EM CONCRETO ESTRUTURAL fck > 18MPa, OU EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, COM RESVESTIMENTO INTERNO E EXTERNAMENTE COM O MESMO TIPO DE ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3.
- E CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 210kg/m .
- F LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO.



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

TÍTULO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
ASSUNTO: TRATAMENTO PRELIMINAR			
LOCAL: MACEIÓ – ALAGOAS	RESPONSÁVEL: DIOGO PEREIRA		
ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2020	CADISTA: DIOGO PEREIRA	PRIMEIRA: 02/02