



NOTAS:

- 01 – A laje pré-fabricada deve ser posicionada com vigotas paralelas a direção do menor vão da edificação;
- 02 – Os blocos cerâmicos devem ter tensão de compressão maior que 4,0 MPa;
- 03 – Canaletas e caixas (internas e externas) de passagem de eletrodutos e cabos devem ser executadas antes da concretagem do piso e das calçadas.



CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS
PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA/PINDOBA

TÍTULO DO DESENHO				UNIDADE	
ABRIGO DOS PAINES – EB 04				4º/GRD/UEP	
PROJETO ARQUITETÔNICO				PROJETISTA/DESENHISTA	
PLANTAS, CORTES E DETALHES				ANA RITA	
NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	FRANCHA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PB_CPB_ABO_EB_04_R1.dwg	07/2017	INDICADA	08/12	<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>	