

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	75/2017	28/06/17
DESTINATÁRIO:		
AOS LICITANTES PARTICIPANTES DO EDITAL Nº 10/2017		
E-MAIL:	TELEFONE:	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS REF. – EDITAL Nº 10/2017		
DESCRIÇÃO:		

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 10/2017 – CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO** - QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DE CANAIS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE PROPRIÁ, COTINGUIBA/PINDOBA E BETUME, LOCALIZADOS NA REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE, DISTRIBUÍDO EM 3 (TRÊS) LOTES A SABER: LOTE 01- PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ; LOTE 02- PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA E LOTE 03- PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTO - 1:

VERIFICANDO A PLANILHA DE PREÇOS DO LOTE III – BETUME, CONSTATAMOS QUE EXISTEM ALGUNS ITENS COM QUANTITATIVOS ZERADO, ESPECIFICAMENTE OS ITENS: 406005/406006/406007/407006 E 407007, PERGUNTAMOS SE REALMENTE ESSES ITENS NÃO TEM QUANTITATIVOS A EXECUTAR?

RESPOSTA:

SIM. NÃO EXISTE PREVISÃO PARA OS ITENS APONTADOS. ESSES SERVIÇOS PERMANECERAM NO ORÇAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO PADRÃO PARA TODOS OS LOTES. PORÉM, ESPECIFICAMENTE BETUME, NÃO SERÃO NECESSÁRIOS OS SERVIÇOS INDICADOS PELO QUESTIONAMENTO.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:


RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL