

PARECER TÉCNICO
ITEM 5
EDITAL Nº 20/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº 59540.000778/2017-19

Pregão Eletrônico nº 20/2017

Objeto: Fornecimento de 23 (vinte e três) eletrobombas centrífugas de eixo horizontal destinadas à reabilitação das estações de bombeamento pressurizadas do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba, município de Propriá, Estado de Sergipe, distribuídas em 5 itens.

Parecer Técnico que motivou a desclassificação da licitante MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o item 5:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	COTA	QT.
05	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada a motor elétrico, 40 mca, 115,2 m³/h, 25 cv. Exclusivo para Microempresa e EPP i conforme o inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006.	UM	Exclusivo para ME e EPP(sem cotização)	3

Prezada Presidente do Pregão Eletrônico 20/2017,

PARECER

Após análise do dimensional da bomba ofertada pela empresa Modelagem Nova - Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda - EPP, para o item 5 do referido Pregão, concluo que a bomba não atende os requisitos estabelecidos nos Termos de Referência, a saber:

As bombas a serem fornecidas deverão substituir as já existentes em campo. Portanto deverão ter seus dimensionais rigorosamente respeitados conforme explicitado nos Termos de Referência.

ITEM 05 - Bomba Tipo 3

A) Foram observadas observam-se as seguintes divergências:

- 1) Medida C1=500mm, edital solicita 484mm
- 2) Medida C2=100mm, edital solicita 155mm
- 3) Medida K4=225mm, edital solicita 375mm
- 4) Medida K5=180mm, edital solicita 200mm Boca Sucção: 125mm, Edital solicita 150mm

Conclusão: As bombas ofertadas pela ofertadas pela **Modelagem não atendem o Edital.**

Júlio César Vaz de Mello Carvalho

Engenheiro Mecatrônico
Codevasf

Brasília/DF, 07 de dezembro de 2017.