

PARECER TÉCNICO
ITENS 2, 3 E 4
EDITAL Nº 20/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº 59540.000778/2017-19

Pregão Eletrônico nº 20/2017

Objeto: Fornecimento de 23 (vinte e três) eletrobombas centrífugas de eixo horizontal destinadas à reabilitação das estações de bombeamento pressurizadas do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba, município de Propriá, Estado de Sergipe, distribuídas em 5 itens.

Parecer Técnico que motivou a desclassificação da licitante BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME convocada para os itens 2, 3 e 4:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	COTA	QT.
02	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada a motor elétrico, 55 mca, 385 m³/h, 125 cv., Cota de 25%. Exclusivo para ME e EPP.	UM	Exclusivo para ME e EPP	3
03	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada a motor elétrico, 43 mca, 190,8 m³/h, 50 cv.	UM	PRINCIPAL	6
04	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada a motor elétrico, 43 mca, 190,8 m³/h, 50 cv. Cota de 25%. Exclusivo para ME e EPP.	UM	Exclusivo para ME e EPP	2

Prezada Presidente do Pregão Eletrônico 20/2017,

PARECER

A empresa **Brandão Comercio de Maquinas e Equipamentos** apresentou proposta do fabricante EH Bombas Hidráulicas, conforme abaixo:

A) **Para o ITEM-2** (Bomba Tipo 1) foi ofertado o modelo EHF 150-40, sendo que no site da EH Bombas, identificamos as medidas dimensionais:

- 1) C1=670mm, medida em desacordo com o edital que solicita 870mm(Bomba tipo-1)
- 2) C2=160mm, medida atende solicitado edital(160mm).
- 3) K4=450mm, medida em desacordo com o edital que solicita 425mm.
- 4) K5=315mm, medida em desacordo com o edital que solicita 400mm

B) **Para o ITEM-3** (Bomba Tipo-2) foi ofertado o modelo “Monobloco” EHF 80-20m, o qual não atende a forma construtiva das especificações técnicas, que solicita bomba com base+luva.

B) **Para o ITEM-4** (Bomba Tipo-2) foi ofertado o modelo “Monobloco” EHF 80-20m, o qual não atende a forma construtiva das especificações técnicas, que solicita bomba com base+luva.

CONCLUSÃO: A licitante Brandão Comercio de Maquinas e Equipamentos ofertou bombas que não atendem as Especificações Técnicas do edital 20/2017 para os itens 02, 03 e 04.

Encerro o Parecer.

Júlio César Vaz de Mello Carvalho

Engenheiro Mecatrônico

Codevasf

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2017.