

PARECER TÉCNICO
ITENS 3 E 5
EDITAL Nº 20/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº 59540.000778/2017-19

Pregão Eletrônico nº 20/2017

Objeto: Fornecimento de 23 (vinte e três) eletrobombas centrífugas de eixo horizontal destinadas à reabilitação das estações de bombeamento pressurizadas do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba, município de Propriá, Estado de Sergipe, distribuídas em 5 itens.

Parecer Técnico que motivou a desclassificação das licitantes convocada para os itens 3 e 5 (SISTEMINAS LTDA – ME e INA COMERCIO ATACADISTA EIRELI – EPP):

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	COTA	QT.
03	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada amotor elétrico, 43 mca, 190,8 m ³ /h, 50 cv.	UM	PRINCIPAL	6
05	Eletrobomba centrífuga de eixo horizontal, acionada a motor elétrico, 40 mca, 115,2 m ³ /h, 25 cv. Exclusivo para Microempresa e EPP – conforme o inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006.	UM	Exclusivo para ME e EPP(sem cotização)	3

Prezada Presidente do Pregão Eletrônico 20/2017,

PARECER

A) **Para os ITENS-3 e 5** (Bomba Tipo-2 e Bomba Tipo-3), a licitante SISTEMINAS LTDA – ME ofertou o modelo “Monobloco”, o qual não atende a forma construtiva das especificações técnicas, que solicita bomba com base+luva.

B) **Para o ITEM-5** (Bomba Tipo-3), a licitante INA COMERCIO ATACADISTA EIRELI – EPP não anexou/apresentou no prazo determinado, a especificação técnica (item 9.10, alínea ‘c’), que compõe a fase de aceitação, em que o licitante já deve confirmar as características do material/serviço ofertado de forma clara, completa e minuciosa, sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados. Não apresentou a curva da bomba, inclusive.

CONCLUSÃO: As licitantes SISTEMINAS LTDA – ME e INA COMERCIO ATACADISTA EIRELI – EPP ofertaram bombas que não atendem as Especificações Técnicas do edital 20/2017 para os itens 03 e 05.

Encerro o Parecer.

Júlio César Vaz de Mello Carvalho

Engenheiro Mecatrônico

Codevasf

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2017.