

## COMUNICAÇÃO EXTERNA

---

REMETENTE: NÚMERO: DATA:

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

102/2018

05/06/2018

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

---

E-MAIL:

[licitacao@codevasf.gov.br](mailto:licitacao@codevasf.gov.br)

TELEFONE:

(61) 2028-4619

---

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 11-2018

---

DESCRIÇÃO:

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO **EDITAL Nº 11/2018- PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO - QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS PARA OS CONDUTOS FORÇADOS DO CF2 PROJETO PONTAL SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO COM 8(OITO) ITENS, SENDO 2(DOIS) ITENS INDIVIDUAIS E 1(UM) GRUPO DE 6(SEIS), APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:**

### **QUESTIONAMENTO 1:**

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DOS TUBOS E CONEXÕES DOS CONDUTOS FORÇADOS CF02 – 3PS-ET-TUB-030 – REV4 DE MARÇO DE 2013, NO ITEM 10.3 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS EM PRFV, CONSTA A SEGUINTE INFORMAÇÃO: “OS TUBOS DE PRFV DEVERÃO SER FABRICADOS PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO UTILIZANDO COMO MATÉRIAS-PRIMAS BÁSICAS AS FIBRAS DE VIDRO E RESINAS POLIÉSTERES”. OCORRE QUE ESSA TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO ERA EXCLUSIVA DE UM FORNECEDOR QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES NO PAÍS, DESSA FORMA ENTENDEMOS QUE O MATERIAL PODERÁ SER OFERTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE FILAMENTO CONTÍNUO, TIPO PONTA E BOLSA ANEL, COM JUNTA ELÁSTICA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

### **RESPOSTA 1:**

ENTENDIMENTO CORRETO. OS TUBOS PODERÃO SER OFERTADOS TANTO PELO PROCESSO CENTRIFUGADO QUANTO PELO PROCESSO DE FILAMENTO CONTÍNUO, DESDE QUE ATENDIDA AS OUTRAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL, BEM

---

COMO OS NORMATIVOS TÉCNICOS VINCULADOS A ESSE TIPO DE PRODUTO.

**QUESTIONAMENTO 2:**

SOLICITAMOS POR GENTILEZA ESCLARECER SE TODAS AS CONEXÕES CONTIDAS NO GRUPO 1 DEVERÃO SER FORNECIDAS COM BOLSAS JGS?

**RESPOSTA 2:**

OS ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS JUNTAS ELÁSTICAS DO GRUPO 1 DEVEM ATENDER OS REQUISITOS DA NBR 7676, NBR 7674. AS JUNTAS PODEM SER JE OU JE2GS, SENDO QUE CASO SEJA JE2GS DEVE ATENDER A NBR 13.747. QUALQUER DAS JUNTAS UTILIZADAS DEVE ATENDER, ALÉM DO MENCIONADO, TAMBÉM O RESTANTE DAS SOLICITAÇÕES DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL. SENDO COMPATÍVEL SUA MONTAGEM COM PEÇAS DE PRFV E PVC, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME DESENHOS DO PROJETO.

---

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

---

**LUCIANITA RIBEIRO DAYRELL**  
**SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL**  
**CHEFE**

---