

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	170/2018	11/10/2018
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL 19/2018		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS

DESCRIÇÃO:

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO **EDITAL Nº 19/2018-PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS ADUTORAS, AS TOMADAS D'ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS E ESTAÇÕES E BOMBEAMENTO DA FASE 2 E FASE 3 DA ETAPA 1 PARA O PROJETO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, COM 179 ITENS, SENDO 5 (CINCO) GRUPOS E 2 (DOIS) ITENS INDIVIDUAIS, OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:****

QUESTIONAMENTO 1:

ITEM 157: NOSSAS VÁLVULAS POSSUEM CABEÇOTE E CHAVE T, PORÉM NÃO TEMOS A TAMPA E NEM O TOCO. PODEMOS OFERTAR NOSSAS VÁLVULAS?

RESPOSTA 1:

NÃO. DEVEM ATENDER O PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DESENHOS E PLANILHAS.

QUESTIONAMENTO 2:

ITENS 158,159, 165 E 168: GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODEMOS OFERTAR NOSSAS VÁLVULAS GAVETAS COM CUNHA EMBORRACHADA, LEMBRANDO QUE A CUNHA EMBORRACHADA GARANTE A MELHOR VEDAÇÃO DA VÁLVULA.

RESPOSTA 2:

SIM, PODE SER OFERTADA.

QUESTIONAMENTO 3:

E POR FIM, QUEREMOS SABER SE AS VÁLVULAS COM BOLSA, SOLICITADAS NOS ITENS CITADOS ACIMA, SÃO PARA TUBOS DE PVC/PBA OU SE SÃO PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC DE FOFO.

RESPOSTA 3:

AS VÁLVULAS COM BOLSA SÃO PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO E PVC DEFOFO.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

LUCIANITA RIBEIRO DAYRELL

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL