

**COMUNICAÇÃO EXTERNA**

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	29/2018	9/2/2018
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES		
E-MAIL:	TELEFONE:	
<a href="mailto:licitacao@codevasf.gov.br">licitacao@codevasf.gov.br</a>	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
EDITAL Nº 2/2018 – ESCLARECIMENTOS		
DESCRIÇÃO:		

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO **EDITAL Nº 2/2018-PREGÃO ELETRÔNICO** - QUE TEM POR OBJETO “FORNECIMENTO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO DOS LOTES DE PEQUENOS COLONOS DO PROJETO PONTAL SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DA PERNAMBUCO, COM 17 (DEZESSETE) ITENS E 2 (DOIS) GRUPOS“, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:**

**PERGUNTA 1)**

CONSTA NO ANEXO “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO 3PS - ET - TUB - 024 - REV. 1”, ITEM 11.1, B, ENSAIOS DE RECEBIMENTO – PONTO DE AMOLECIMENTO VICAT. SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO REFERIDO TESTE, DEVIDO AO MESMO NÃO SER ENSAIO DE RECEBIMENTO CONFORME PREVISTO DA NBR 7665/2007.

**RESPOSTA 1)**

CONSIDERANDO A NBR 7665/2007, INFORMAMOS QUE PODE SER DESCONSIDERADA A EXIGÊNCIA DO ENSAIO DE PONTO DE AMOLECIMENTO VICAT, MANTENDO OS OUTROS TESTES PREVISTOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E O EXIGIDO EM NORMA.

---

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

  
**JOSÉ CARLOS DINIZ**  
CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL