

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	31/2018	14/2/2018
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
EDITAL Nº 2/2018 – ESCLARECIMENTOS		
DESCRIÇÃO:		

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO **EDITAL Nº 2/2018-PREGÃO ELETRÔNICO** - QUE TEM POR OBJETO “FORNECIMENTO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO DOS LOTES DE PEQUENOS COLONOS DO PROJETO PONTAL SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DA PERNAMBUCO, COM 17 (DEZESSETE) ITENS E 2 (DOIS) GRUPOS“, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:**

PERGUNTA 1)

REFERENTE TUBO PVC DEFOFO QUE COMPREENDE OS ITENS DE 01 A 15, SOLICITAMOS INFORMAR SE A CLASSE DE PRESSÃO PARA SERVIÇO É DE 1,0 MPA OU 1,25 MPA, POIS NO PROJETO EXECUTIVO CONTIDO NO ANEXO I – TERMOS DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ITEM 10.0 - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS, E SUBITEM 10.2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFOFO, NÃO DEIXA CLARO QUAL PRODUTO DEVE SER OFERTADO: SE O TUBO PARA ATENDER A CLASSE DE PRESSÃO É DE 1,0 MPA OU 1,25 MPA. ASSIM, SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS, TENDO EM VISTA A DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE OS PRODUTOS.

ITEM 10.2: “OS TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFOFO SERÃO FORNECIDOS COM PONTA&BOLSA E JUNTA ELÁSTICA. OS TUBOS DEVERÃO TER DIÂMETROS EXTERNOS EQUIVALENTES AOS DIÂMETROS DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO AFIM DE SEREM MONTADOS EM CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES. NO FORNECIMENTO ESTÃO INCLUÍDOS OS ANÉIS DE VEDAÇÃO E LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM DOS TUBOS. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS PARA UMA PRESSÃO DE SERVIÇO ADMISSÍVEL DE 1,0 MPA, PRESSÃO INTERNA, EXCLUINDO O GOLPE DE ARIETE, EM REGIME HIDRÁULICO PERMANENTE. A PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO, INCLUINDO O GOLPE DE ARIETE, PARA A QUAL OS TUBOS E CONEXÕES OFERTADOS DEVERÃO ATENDER, DEVERÁ SER DE 1,25 MPA. DEVERÃO SER FABRICADOS PARA A CLASSE DE RIGIDEZ DE 5.000N/M2.”



RESPOSTA 1)

DEVERÃO SER ATENDIDAS AS CONDIÇÕES FIXADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE INTEGRAM O EDITAL Nº 2/2018.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

LUCIANITA RIBEIRO DAYRELL
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
