



NOTAS

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE SE INDICA OUTRA UNIDADE.
- 2 - USAR BLOCO E BRAÇADEIRA DE DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO A APLICAÇÃO SE FAZER SOBRE A BOLSA.
- 3 - SISTEMA DE CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DE REATERO:
 - ESPESSURA DE CAMADAS: MÁX. 20cm;
 - EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO: COMPACTADOR MECÂNICO;
 - CONTROLE DE UMIDADE: Wot + 2%;
 - N° DE PASSADAS DO COMPACTADOR: MÍNIMO DE 15 PASSADAS.
- 4 - APRESENTAR RELATÓRIO DE CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DO REATERO.

Observações

 		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALS DO SÃO FRANCISCO E DO PARANAÍBA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	
DES/CÓPIA:	DATA:	LOCAL/CIDADE:	ORIGEM:
	12/08		Senha
PROJ/CONFERE:		CONTEÍDO:	NÚMERO DE ORIGEM:
		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00/0/0/HBB/003
LEVANTAMENTO:		PROJETO BÁSICO	HISTÓRICO(atraverso):
			01
GESTOR:		DETALHE TÍPICO - 3/8	ESCALA:
		HIDRAULICO	INDICADA
SERENÇA:		DETALHE TÍPICO	FOLHA:
		PLANO DE ANCORAGEM DE REDE E RAMAIS DE LIGAÇÃO	3/8
		BUMOTA E CORTI	
COORDENADOR:	Eng.º		NÚMERO DO CONTRATO:
DEC	1128/2008	Alexsandro Francisco do Silve	0.06.08.0161-00