

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	27/2016	7/11/2016
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL nº 13/2016		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS - EDITAL Nº 13/2016		

DESCRIÇÃO:

COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS NO **EDITAL 13/2016 – RDC ELETRÔNICO** – QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTO 1: NO ITEM 7 – ENVIO DA PROPOSTA FINANCEIRA, SUBITEM 7.1.1, QUE SUBSCRE: “APÓS A ETAPA COMPETITIVA DE LANCES, QUANDO SOLICITADO PELO OPERADOR, O LICITANTE DE MELHOR OFERTA/MAIOR DESCONTO, DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO POR MEIO DO SISTEMA www.comprasgovernamentais.gov.br – opção “ENVIAR ANEXO”, OU POR MEIO DO E-MAIL: licitacao@codevasf.gov.br”, QUESTIONAMENTOS: QUAL O PRAZO ÚTIL PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO PRESENTE EDITAL, CASO SEJAMOS VENCEDORES NO CERTAME?

RESPOSTA 1: O PRAZO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA NO ITEM 7 DO EDITAL, CONSTA DO SUBITEM 9.16 E 9.16.1 DO EDITAL 13/2016.

QUESTIONAMENTO 2: MONTAGENS - ENTENDEMOS QUE O SERVIÇO DE MONTAGEM ELÉTRICA ENGLOBAL APENAS MÃO DE OBRA, E QUE TODOS OS MATERIAIS SERÃO MEDIDOS NOS ITENS ESPECÍFICOS DOS MATERIAIS COMO: BOMBAS, PAINÉIS, MATERIAIS ELÉTRICOS E GERADORES. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 2: SIM

QUESTIONAMENTO 3: ONDE SERÃO MEDIDOS OS SERVIÇOS DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO NAS RESIDÊNCIAS, APLICAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM QUE FUNCIONARÃO NAS ENTRADAS DAS MORADIAS?

RESPOSTA 3: VIDE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS – ANEXO V DO EDITAL

QUESTIONAMENTO 4: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTENDEMOS QUE A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA DEMANDAM BASTANTE TEMPO PARA NOVAS LIGAÇÕES DE ENERGIA, E NESSE CASO PARA LIGAÇÕES DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS. PERGUNTAMOS SE APÓS A CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS A CONTRATADA FICARÁ COM PENDÊNCIAS NA ENTREGA DA OBRA ATÉ QUE SEJAM

CONCLUÍDAS ESSAS LIGAÇÕES DE ENERGIA, E AINDA SE FICA COM RETENÇÃO DE MEDIÇÃO?

RESPOSTA 4: SIM

QUESTIONAMENTO 5: DE ACORDO COM O ITEM 7.1.1 DO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 13/2016, O LICITANTE QUE APRESENTAR O MELHOR LANCE DEVERÁ ENVIAR, ATRAVÉS DA OPÇÃO "ENVIAR ANEXO", A *CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA* E O *RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)*.

PORÉM, O ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DISPÕE QUE A PROPOSTA FINANCEIRA CONSTITUI-SE DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADICIONAIS, COMO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, DETALHAMENTO DO BDI, DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS. PORTANTO, PERGUNTAMOS: SERÁ NECESSÁRIO ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS CONFORME DISPÕE O TERMO DE REFERÊNCIA OU APENAS A CARTA PROPOSTA E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME DISPÕE O EDITAL?

RESPOSTA 5: DEVERÁ SER ATENDIDO O SUBITEM 7.1.1 JUNTO COM O SUBITEM 9.16 DO EDITAL.

QUESTIONAMENTO 6: QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, EM QUAL FASE ELA SERÁ EXIGIDA PELA COMISSÃO? TAMBÉM DEVEMOS FAZER O UPLOAD ATRAVÉS DA OPÇÃO "ENVIAR ANEXO" LOGO APÓS A FASE DE LANCES?

RESPOSTA 6: HAVERÁ A FASE DE HABILITAÇÃO DURANTE A SESSÃO.

SIM, SERÁ ENVIADO VIA "ENVIAR ANEXO".

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL